

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach ul.. 3 Maja 107 32-100
Proszowice

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach -Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający - Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego sztuczne trawa piłkarska do oferowanego w przetargu bez podkładu amortyzującego , który stosuje się do traw niższych 40-45 mm żeby zwiększyć jej amortyzację , trawy wysokie 60 mm po zasypaniu piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym posiadają bardzo dobrą amortyzację gdzie podkład jest zbędnym wydatkiem a powodują prawie dwukrotne zwiększenie kosztów budowy boiska do piłki nożnej jeżeli chodzi o nawierzchnie.

Wysokość: min. 60 mm

DETEX: min 16 tyś

Rodzaj włókna: monofil PE wzmocnione

Gęstość Włókien: min. 127 tysięcy / m²

Waga min. 3100 kg/m²

Dokumenty do trawy:

- Karta techniczna
- deklaracja zgodności z polską normą
- PZH
- Badania niezależnego laboratorium sportowego np. (LABO SPORT lub ISA SPORT)
- Autoryzacja Producenta Nawierzchni

Odpowiedź:

Zamawiający Dopuszcza zastosowanie równoważnej technologii wykonania trawnika wskazanej powyżej. W wypadku zastosowania powyższego rozwiązania należy w ofercie w pozycji lub pozycjach które nie są wymagane w powyższej technologii wskazać wartość „0”, lub stosowne zmniejszenie.