

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach ul.. 3 Maja 107 32-100
Proszowice

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach -Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający - Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach ul.. 3 Maja 107 32-100 Proszowice, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Jaki jest planowany rozstaw słupków do piłkochwyty oraz jaka jest planowana ich wysokość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa planowanego rozstawu słupków do piłkochwyty. Należy spełnić wymagania producenta pozwalające na udzielenie pełnej gwarancji.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się zastosowanie piłkochwyty systemowego aluminiowego montowanego w tunelach?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie piłkochwyty systemowego aluminiowego montowanego w tunele na wysokości 2,2-4,7m nad poziomem terenu, pod warunkiem zainstalowania poniżej na wysokości 0,2-2,2m ogrodzenia prefabrykowanego ocynkowanego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający może doprecyzować dokładną lokalizację piłkochwyty na projekcie (wokół których boisk i obiektów)?

Odpowiedź:

Przewiduje się 2 piłkochwyty: Ogrodzenie z prefabrykatów ocynkowanych i piłkochwyty - słupki i przęsła i cokołem betonowym h=0,2+2,0+2,5m:

Wokół boiska i bieżni wzdłuż granicy działki Zamawiającego – 193,mb

Wokół rzutni do kuli – 43mb

Pytanie 4:

Czy istnieje możliwość uzyskania bardziej szczegółowego projektu (dokumentacji tylko rzut z góry)?

Odpowiedź: W wyjaśnieniach z dnia 18.05.2016 rysunek uzupełniający nr. 1.3.

