

Proszowice, dn. 31.05.2016r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego  
w Proszowicach ul.. 3 Maja 107 32-100  
Proszowice

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach -Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych.**

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający - Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi i zamieszczeniu na Państwa stronie specyfikacji nawierzchni EPDM 13 mm chcemy poinformować zamawiającego że wybrana nawierzchnia jest jedną z najdroższych nawierzchni na rynku koszt 1 m2 przy takiej ilości kolorów to około 180 zł netto. Do tego nie spełnia warunku opisanego w specyfikacji nawierzchni i nie jest ona odporna na kolce i nie stosuje jej się na bieżniach. Proponujemy o dopuszczenie nawierzchni typu „natrysk” 13 mm odpornej na kolce stosowanej na bieżniach i boiskach wielofunkcyjnych posiadającej Atest Higieniczny PZH, Aprobatę ITB oraz IAAF. Cena takiej nawierzchni przy takiej samej liczbie kolorów jest 30 % tańsza co na całej inwestycji daje znaczne oszczędności.Czy zamawiający zgadza się na nawierzchnię typu natrysk?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wykonanie nawierzchni natryskiwanej.

**Pytanie 2:**

Czy pod trawę syntetyczną należy zastosować podkład ET 35mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił ten parametr jako min 30mm, a zatem dopuszcza też 35mm.